



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2021312304001115

委托人 EISENBAU Srl.
地址 Viale Europa, 39 I-20090 Cusago (MI), Italy
生产者 EISENBAU Srl.
地址 Viale Europa, 39 I-20090 Cusago (MI), Italy
生产企业 EISENBAU Srl.
生产地址 Via XXIV Maggio,13 I-25017 - Sedena di Lonato (BS), Italy
产品名称 限位开关盒
型号规格 GD*****
防爆标志 Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex tD A21 IP66/68 T85°C...T135°C
依据标准 GB3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB12476.1-2013, GB12476.5-2013

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页(共6页)。

颁发日期 2021年07月26日

有效期至 2026年07月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0011734



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312304001115

第 1 页 共 6 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- GD*****

型号说明

GD	*	*	*	**	*	*	**	*	**	**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

代码	内容	释义
GD		产品系列
1	外壳材料	A: 铝, 不含铜 S: 不锈钢
2	电缆引入 装置类型	N: M20×1.5*2 M: M20×1.5*3 P: M25×1.5*2 L: M25×1.5*3 R: 1/2"NPT*2 H: 1/2"NPT*3 T: 3/4"NPT*2 G: 3/4"NPT*3 V: M20×1.5*1+M25×1.5*1

颁发日期 2021 年 07 月 26 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312304001115

第 2 页 共 6 页

		<p>W: 1/2" NPT*1+3/4" NPT*1 Z: 1/2" NPT*2+3/4" NPT*1 x: 其他未列出的螺纹类型组合。限位开关盒上最多有 3 个电缆入口。</p>
3	固定支架 (与防爆 无关)	<p>2: 80×30 高 20 3: 80×30 高 30 4: 80×30 高 40 5: 130×30 高 50 6: 130×30 高 30 8: 180×30 高 50 9: 200×50 高 80 0: 无固定支架</p>
4	3D 位置 指示器 (与防爆 无关)	<p>RG: 塑料红色关闭/绿色打开视觉指示器 YB: 塑料黄色关闭/黑色打开视觉指示器 AL: 铝转盘指示器 GI: 钢化玻璃圆顶 BI: 暗盖无指示器 DI: 塑料红色关闭/绿色打开, 刻度指示器 DL: 塑料黄色关闭/黑色打开, 刻度指示器 LI: 全可调塑料红色关闭/绿色打开 NI: 盲盖, 无视觉指示器 TI: 特殊 3D T 型视觉指示器</p>

颁发日期 2021 年 07 月 26 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
 邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312304001115

第 3 页 共 6 页

		TL: 特殊 3D 3 向 T 型视觉指示器 TA: 特殊 3D 3 向 T 型 90°视觉指示器 TB: 特殊 3D 3 向 T 型 120°视觉指示器 FI: 特殊 3D 180°视觉指示器 AR: AISI 316L 红色关闭/绿色打开视觉指示器 AE: AISI 316L 雕刻视觉指示器 XX: 其他类型指示器
5	环境 T(°C)	S: -25°C~+85°C H: -25°C~+105°C L: -40°C~+85°C E: -60°C~+85°C Z: -25°C ~ +70°C X: 取决于应用, 但始终在 (-60°C ~ + 105°C) 范围极限内 注: 见下表
6	端子板 (与防爆 无关)	0: 无端子 2: 标准端子板*2 3: 标准端子板*3 4: 标准端子板*4 6: 标准端子板*6
7	开关类型 (与防爆 无关)	ES: 干触点 El.Mech.spdt ED: 干触点 El.Mech.dpdt

颁发日期 2021 年 07 月 26 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312304001115

第 4 页 共 6 页

	无关)	MS: 磁接近 spdt MD: 磁接近 dpdt PI: 感应接近 PN: 感应接近 Namur TX: 位置变送器 TY: 位置变送器加开关 PX: 仅电位器 PY: 电位器加开关
8	开关数量 (与防爆 无关)	0~9
9	开关代码 (与防爆 无关)	XX: 两个数字或字母数字组合, 表示开关/传感器, 设备 或位置变送器的型号
10	特殊功能 (与防爆 无关)	CCC: 中国强制性认证 S2: SIL2 S3: SIL3 xxxx: 用于表示其他产品选件的额外数字

电气参数:

适用环境温度: -60°C...+105°C

标称电压: 0 Vdc - 125 Vdc

颁发日期 2021 年 07 月 26 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312304001115

第 5 页 共 6 页

0 Vac - 250 Vac

标称电流: 0.1A - 10A

最高环境温度 [°C]	允许最大耗散功率[W]	温度组别	最高表面温度	适用的电缆温度等级
40	10	T6	85°C	70°C
65	4	T6	85°C	80°C
	10	T5	100°C	100°C
85	4	T5	100°C	100°C
	10	T4	135°C	120°C
90	4	T4	135°C	105°C
	10	T4	135°C	125°C
105	4	T4	135°C	120°C

外壳防护等级: IP66/IP68 (20m/2h)

防爆标志: Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex tD A21 IP66/68 T85°C...T135°C

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 应采用适当的安装、维护和方法以防止设备外壳上积聚静电电荷。
- 使用 A2-70 或 A4-70 性能等级的螺栓, 最小抗拉强度为 700 MPa。

颁发日期 2021 年 07 月 26 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312304001115

第 6 页 共 6 页

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2102C018

- 工厂检查报告: CN2021Q010027

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2021 年 07 月 26 日

主任: 



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com